

CIRCULAR 9-2018

REQUISITS DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES QUE MANIPULEN EQUIPS AMB EL NOU GAS FLUORAT R-32

Benvolguts associats,

Mitjançant la present circular us informem dels requisits que han de complir les empreses que manipulen equips amb el nou gas R-32 que estan utilitzant els fabricants en els nous equips comercialitzats:

Analitzant la legislació que aplica:

1. El *Reial Decret 1075/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats*, no diu res al respecte.

2. El *Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries*, diu el següent:

- Classifica el gas R-32 en el grup L2 (Grup de seguretat mitjana (L2): Refrigerants d'acció tòxica o corrosiva o inflamables o explosius barrejats amb aire en un percentatge en volum igual o superior a 3,5 per cent.).

- En el seu article 8, classifica les instal·lacions que contenen refrigerants del grup L2, com de nivell 2.

- En el seu article 11, indica que les instal·lacions de nivell 2 les han de realitzar empreses frigoristes de nivell 2.

- En el seu article 14, indica que les empreses habilitades per RITE han de complir tot el que preveu l'article 12 (Obligacions de les empreses frigoristes), i s'han d'integrar les obligacions de registre esmentades en l'esmentat article en els registres previstos en el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

3. **Conclusió.** Les empreses que manipulin gas R-32 hauran de complir l'exigit a l'article 14 del Reglament d'Instal·lacions Frigorífiques, que és el següent i queda reflectit a l'article 11:

«Per muntar, posar en servei, mantenir, reparar i desmantellar les instal·lacions fins del nivell 2, l'empresa frigorista **ha de posseir en plantilla, com a mínim, un tècnic titulat amb atribucions específiques en l'àmbit competencial a què es refereix el Reglament.** Ha de tenir **subscrita una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els possibles danys derivats de la seva activitat per un import mínim de 900.000 euros.** Així mateix ha de **disposar d'un pla de gestió de residus que consideri la diversitat de residus que pugui generar en la seva activitat i les previsions i acords per a la seva correcta gestió ambiental, i que si s'escau, si és procedent, ha de preveure la seva inscripció com a petit productor de residus perillosos en l'òrgan competent de la comunitat autònoma.** En tot cas ha de **disposar dels mitjans tècnics que s'especifiquen en la Instrucció tècnica complementària IF-13.** En els dos nivells, en cas que les esmentades empreses realitzin activitats d'instal·lació, manteniment o reparació dels aparells i sistemes coberts per l'article 3, apartat 1 del Reglament (CE) núm. 842/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, han de disposar així mateix del certificat que preveu el Reglament (CE) núm. 303/2008 de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, per a la qual cosa ha de comptar amb personal certificat d'acord amb el Reial decret 795/2010 en nombre suficient per abraçar el volum i tipus previst d'activitats i dotat dels instruments i procediments necessaris per dur a terme les esmentades activitats.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta.

Salutacions,